

NAPATOVA SUSTAVA 1+NPE str. 50 Hz, 230V/TN-S

PROSTREDIE

PODLA PROTOKOLU VONKAJSICH VPLYVOV V ZMYSLE STN EN 60079-10-1 A STN EN 60079-14

OCHRANA PRED NEBEZPECNYM DOTYKOVYM NAPATIM

SAMOCINNYM ODPOJENIM NAPAJANIA KRYTMI A IZOLACIOU

POZNAMKY :

- NASTENNA PLASTOVA ROZVODNICA
- KRYTIE IP44/20
- PRIVOD A VYVODY NAHOR A NADOL
- In= 20A
- Pi= 4,4kW
- PP=2,2kW
- FARBA STANDARTNA

VYPRACOVAL	MAKO	HLAVNY PROJEKTANT	SLAŠŤAN
ZODPOVEDNY PROJEKTANT	KOTRLE	VEDUCI PROJEKTANT	
MIESTO STAVBY	KRUPINA		
INVESTOR	MESTO KRUPINA		
NAZOV STAVBY	Projektová dokumentácia plynovej kotolne Základnej školy J. C. Hronského v Krupine	DATUM	06/2021
		STUPEN	PS
		FORMAT	A3
SO-01 PLYNOVA KOTOLNA		MIERKA	BEZ
CAST	ELEKTROINŠTALÁCIA		
NAZOV VYKRESU	ROZVÁDZAČ RK-1	ARCHIVNE CISLO	V.č. 3

CISLO KOPIE