
PRÍPRAVA TV
VYKUROVACÍ OKRUH č.6 xx/xx°C, xxxm3/h
VYKUROVACÍ OKRUH č.5 xx/xx°C, xxxm3/h
VYKUROVACÍ OKRUH č.4 xx/xx°C, xxxm3/h
VYKUROVACÍ OKRUH č.3 xx/xx°C, xxxm3/h
VYKUROVACÍ OKRUH č.2 xx/xx°C, xxxm3/h
VYKUROVACÍ OKRUH č.1 xx/xx°C, xxxm3/h
DN 40 izolované
DN 25 izolované
DN 32 izolované
DN 32 izolované
DN 50 izolované
DN 50 izolované
DN 50 izolované
DN 80 izolované
Kontrola tlaku a doplňovania so systémovým oddelovačom, tlakovým redukčným ventilom a možnosťou nastavenia, 230V/50Hz
Dodávka ZTI
Prepad do kanalizácie
Vypúšťací ventil na odobratie vzorky
Vypúšťací ventil na odobratie vzorky
Tlak plynu E - 17 až 25 mbar
KM-BUS, 2x0,5mm2 max. 50m
KM-BUS max. 50m
EL.ROZVÁDZAČ
3x1,5mm2 230V, max. 16A
2x0,75mm2 v dodávke 5,8 m
2x1,0mm2 max.35m
2x0,75mm2 v dodávke 5,8 m
3x1,5mm2
230V/50Hz 1,5m v dodávke úpravne vody
SV
GK
2xGK M F M GK
GK20 M GK20 SK
GK20 GK20
GK15
PV
M
GK RV F SK
E
SK
SK
VK15
VK15
MK80
MK80
MK80
MK80
AOV
2x0,75mm2 v dodávke 5,8 m
5/3/2
F20
GK 20
DN20
GK 20
F20
3/20
21/20
VK
VK
VK15
RED/20
RED/20
200-H HK3B
300-K MW2B
200-H HK1B
100 HC1B
100 HC1B
LON
LAN
LON
LON
LON
LAN
LON
LON
LON