



Číslo: OU-KA-OSZP-2026/000687

Krupina: 21.05.2026

Mesto Krupina	
Došlo:	25. 05. 2026
Podacie číslo: 14388	Číslo spisu: 2026
Prílohy/listy:	Vybavuje:

ROZHODNUTIE O STAVEBNOM ZÁMERE

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Okresný úrad Krupina, odbor starostlivosti o životné prostredie v zmysle § 2 ods. 3, ods. 6 a § 3 ods. 1 písm. e) zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ako príslušný správny orgán výkonu štátnej správy starostlivosti o životné prostredie v zmysle § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vo veciach štátnej vodnej správy (ďalej len „ŠVS“) podľa § 61 a § 26 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 16 ods. 1 zákona č. 25/2025 Z. z. Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Stavebný zákon“) a podľa ustanovenia § 60 Stavebného zákona v spojení s § 14 vyhlášky č. 60/2025 Z. z. a v súlade s § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, vydáva žiadateľovi **StVS-servising, s.r.o., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 44935668:**

rozhodnutie o stavebnom zámere

základné údaje o stavbe:

- **Názov stavby:** „Projektová dokumentácia kanalizácií v meste Krupina, Dobudovanie splaškových kanalizácií na uliciach Zvolenská cesta, Jána Bottu, Nad Kotlom“
- **ID stavby:** nebolo pridelené
- **Miesto stavby:** k. ú. Krupina, Zvolenská ulica, Ulica Jána Bottu, Ulica nad Kotlom
- **Typ stavby:** samostatná stavba
- **Kód stavby:** 2313 – kanalizačné a stokové siete
- **Charakter stavby:** nová, trvalá líniová stavba
- **Stupeň proj. dokumentácie:** Stavebný zámer
- **Členenie stavby na stavebné objekty:**
 - 01/SO 01 – Kanalizácia na ulici Zvolenská cesta – Zberač K1
 - 02/SO 02 – Kanalizácia na ulici Jána Bottu – Zberač K2
 - 03/SO 03 – Kanalizácia na ulici nad Kotlom - Zberač K3
- **Stavebník:** Mesto Krupina, Svätotrojičné námestie 4/4, 963 01 Krupina, IČO: 00320056
- **Názov projektovej dokumentácie:** „Projektová dokumentácia kanalizácií v meste Krupina, Dobudovanie splaškových kanalizácií na uliciach Zvolenská cesta, Jána Bottu, Nad Kotlom“,
- **projektant:** Ing. Marek Ivanič – komplexné architektonické a inžinierske služby, evidenčné č. oprávn. 6341*A2, StVS – servicing s.r.o., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica,
- **identifikačné údaje dokumentácie:** zodpovedný projektant Ing. Marek Ivanič, autorizovaný stavebný inžinier, ev. č. opráv. SKSI 6341*A2, s dátumom vypracovania 2025, názov stavby “Projektová dokumentácia kanalizácií v meste Krupina, Dobudovanie splaškových kanalizácií na uliciach Zvolenská cesta, Jána Bottu, Nad Kotlom“.

Stavba bude umiestnená v k. ú. Krupina, v zastavanom území obce, na nasledovných parcelách:

- **ulica Zvolenská cesta:** parcela KN C č. 2055/1 (vlastníctvo evidované na parcely KN E č. 6451/27, 6451/22, 6451/21, 6451/20, 6451/19, 6451/18, 6451/17, 6451/16, 6451/15), KN C č. 2195/1. Vlastníkom pozemkov je Mesto Krupina a fyzická osoba.
- **ulica Jána Bottu:** parcela KN C č. 1068/1 (vlastníctvo evidované na parcely KN E č. 9610/1, 1011, 9846/3, 1002, 1000/2, 1000/1, 998/1, 996), KN C č. 2070/5, 967/18, 2070/1, 967/8 (vlastníctvo evidované na parcelu KN E č. 972), KN C č. 967/17 (vlastníctvo evidované na parcelu KN E č. 973), KN C č. 2058/1 (vlastníctvo evidované na parcelu KN E č. 973), KN C č. 2058/1 (vlastníctvo evidované na parcelu KN E č. 974), KN C č. 2058/1 (vlastníctvo evidované na parcelu KN E č. 975), KN C č. 2058/6, KN C č. 2063/5. Vlastníkom pozemkov je Mesto Krupina a fyzické osoby.
- **ulica Nad kotlom:** parcela KN C č. 247/1, KN C č. 1123/1 (vlastníctvo evidované na parcely KN E č. 248/3, 9631/1, 247/8, 9632/2, 243, 9589/5, 9585/3, 9632/1, 9583/23), KN C č. 245/6, KN C č. 1141/1. Vlastníkom pozemkov je Mest Krupina a Ústredný zväz židovských náboženských obcí.

Popis stavby:

Navrhovaná stavba je líniová vodná stavba, ktorá sa člení podľa ulíc na 3 stavebné objekty:

- **SO 01 – Kanalizácia na ulici Zvolenská cesta – ZBERAČ K1 – dl. – 200,5 m;**
- **SO 02 – Kanalizácia na ulici Jána Bottu – ZBERAČ K2 – dl. – 438,7 m;**
- **SO 01 – Kanalizácia na ulici Nad Kotlom – ZBERAČ K3 – dl. – 494,3 m;**
 - **Preložka verejného vodovodu na ul. Nad Kotlom – dl. 140,86 m.**

Zvolenská cesta:

Trasa kanalizačného potrubia DN300 začína napojením na existujúcu kanalizáciu DN 300 v úseku začiatku ulice Zvolenská cesta. Na začiatku je vedená v nespevnenej časti, odkiaľ následne prechádza do telesa asfaltovej komunikácie, kde pokračuje v dĺžke približne 65 m. Potrubie je ďalej vedené pozdĺž celej komunikácie, prevažne po jej pravej strane, pričom väčšia časť trasy je situovaná v nespevnenej časti. Kanalizačná trasa je ukončená revíznou šachtou pri poslednom dome na ulici. Realizácia stavby je plánovaná v otvorenom výkope.

Na trase budú vybudované kanalizačné prípojky v celkovej počte 14 kusov k existujúcim rodinným domom. Navrhovaný materiál je PVC DN 200 SN12. Prípojky budú vedené po hranicu pozemkov, kde budú osadené revízne šachty, pričom samotné prepojenie k objektom si zrealizujú vlastníci nehnuteľností po sfunkčnení kanalizácie. Prípojky budú vedené v samostatnej ryhe so sklonom minimálne 2 % a viac podľa terénnych možností a hĺbky uloženia ďalších sietí pri križovaní. Revízne šachty budú osadené v zelenom páse na hranici pozemku. Do navrhovanej kanalizácie budú odvádzané výlučne splaškové vody.

Na trase budú osadené revízne betónové kanalizačné šachty DN 1000 v celkovej počte 9 ks. Šachty budú pozostávať zo šachtového dna, skruží, prechodového kónusu a vyrovnávacích prstencov. Spoje medzi jednotlivými dielcami budú utesnené tesnením dodaným výrobcom skruží.

Realizácia kanalizácie je navrhnutá v otvorenom výkope so zhotovením pieskového lôžka pod potrubím, postupným obsypom a zásypom výkopu s obnovením povrchov podľa pôvodného stavu.

Jána Bottu:

Trasa navrhovaného kanalizačného potrubia DN300 je vedená od napojenia do existujúcej kanalizačnej šachty, do ktorej je zaústená aj ulica Plavárenská, a pokračuje v smere k ČOV Krupina. V začiatočnom úseku trasa križuje miestnu komunikáciu, kde bude potrubie uložené do chráničky v celkovej dĺžke 15,5 m. Následne je vedené severným smerom v trase asfaltovej miestnej komunikácie až po jej ukončenie. V km 0,36345 končí asfaltový povrch a od Š15 trasa

kanalizácie pokračuje po štrkovej komunikácii až po koniec navrhovaného úseku splaškovej kanalizácie. Na trase budú vybudované kanalizačné prípojky v celkovej počte 28 kusov k existujúcim rodinným domom. Navrhovaný materiál je PVC DN 200 SN12. Prípojky budú vedené po hranicu pozemkov, kde budú osadené revízne šachty, pričom samotné prepojenie k objektom si zrealizujú vlastníci nehnuteľností po sfunkčnení kanalizácie. Prípojky budú vedené v samostatnej ryhe so sklonom minimálne 2 % a viac podľa terénnych možností a hĺbky uloženia ďalších sietí pri križovaní. Revízne šachty budú osadené v zelenom páse na hranici pozemku. Do navrhovanej kanalizácie budú odvádzané výlučne splaškové vody.

Na trase budú osadené revízne betónové kanalizačné šachty DN 1000 v celkovej počte 18 ks. Šachty budú pozostávať zo šachtového dna, skruží, prechodového kónusu a vyrovnávacích prstencov. Spoje medzi jednotlivými dielcami budú utesnené tesnením dodaným výrobcou skruží.

Nad Kotlom:

Trasa navrhovaného kanalizačného potrubia začína v novonavrhovanej kanalizačnej šachte, umiestnenej na trase existujúceho kanalizačného potrubia. Navrhnuté potrubie DN 300 je vedené pozdĺž celej ulice Nad Kotlom v telese asfaltovej komunikácie. V telese cesty sa nachádza viacero existujúcich inžinierskych sietí. V kilometri 0,17191 je navrhnutá preložka verejného vodovodu z dôvodu dodržania požadovaných bezpečnostných vzdialeností medzi existujúcimi inžinierskymi sieťami. Preložka bude realizovaná z potrubia HDPE DN 110 v celkovej dĺžke 140,86 m. Preložka vodovodu bude uložená v súlade s technickými normami a požiadavkami správcu. Na trase kanalizačného potrubia sa nachádza plynovod, s ktorým sa kanalizácia križuje alebo vedie v súbehu. Pri realizácii stavby musia byť dodržané všetky ochranné pásma a bezpečnostné vzdialenosti v zmysle technického pravidla TTP 9001 a požiadaviek správcu plynárenskej siete. Križovania budú riešené kolmo, alebo pod vhodným uhlom tak, aby sa minimalizovalo vzájomné ovplyvnenie sietí. V miestach súbehu bude zachovaná dostatočná vzdialenosť medzi plynovodom a kanalizáciou a budú vykonané potrebné ochranné opatrenia. Trasa kanalizačného potrubia je ukončená pri poslednom rodinnom dome na predmetnej ulici. Na trase budú vybudované kanalizačné prípojky v celkovej počte 34 kusov k existujúcim rodinným domom. Navrhovaný materiál je PVC DN 200 SN12. Prípojky budú vedené po hranicu pozemkov, kde budú osadené revízne šachty, pričom samotné prepojenie k objektom si zrealizujú vlastníci nehnuteľností po sfunkčnení kanalizácie. Prípojky budú vedené v samostatnej ryhe so sklonom minimálne 2 % a viac podľa terénnych možností a hĺbky uloženia ďalších sietí pri križovaní. Revízne šachty budú osadené v zelenom páse na hranici pozemku. Do navrhovanej kanalizácie budú odvádzané výlučne splaškové vody.

Na trase budú osadené revízne betónové kanalizačné šachty DN 1000 v celkovej počte 23 ks. Šachty budú pozostávať zo šachtového dna, skruží, prechodového kónusu a vyrovnávacích prstencov. Spoje medzi jednotlivými dielcami budú utesnené tesnením dodaným výrobcou skruží.

Uloženie kanalizačného potrubia:

PVC potrubie bude uložené na pieskové lôžko hr. 150 mm a obsypané štrkodrvou fr 0-8 mm. Obsyp potrubia v hrúbke 300 mm nad potrubím sa neuhutí. Potrubie bude uložené v asfaltovej komunikácii, kde bude ryha zasypaná štrkodrvou 0-63 mm s hutnením po vrstvách 200 mm. Asfaltový kryt miestnej komunikácie bude pred výstavbou zarezaný a odstránený. Obnova asfaltového krytu bude vykonaná podľa požiadaviek správcu cesty. Osadenie potrubia bude vykonané v zmysle pokynov výrobcu.

Pre stavebný zámer vydalo Mesto Krupina, Svätotrojičné námestie 4/4, 963 01 Krupina súhlasné záväzné stanovisko z hľadiska súladu s územno-plánovacou dokumentáciou Mesta Krupina, pod č. 11806/2025 zo dňa 17.12.2025.

Údaje zo zisťovacieho konania:

Pre navrhovanú činnosť nebolo vedené zisťovacie konanie podľa zákona č. 24/2022 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

I.

Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

1. So stavbou možno začať až po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o stavebnom zámere a overení projektu stavby, ktorý overí príslušný stavebný úrad, ktorý vydal rozhodnutie o stavebnom zámere, prípadné zmeny nemôžu byť urobené bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu;
2. pri stavbe a jej uskutočňovaní musia byť dodržané ustanovenia Stavebného zákona, ktoré upravujú všeobecné požiadavky na uskutočnenie stavieb, ako i príslušné technické normy;
3. rozhodnutie o stavebnom zámere podľa § 61 ods. 1 Stavebného zákona platí dva roky, pri líniových stavbách a pri vyhradených stavbách tri roky do dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, nestráca však platnosť, ak bola v týchto lehotách podaná žiadosť o overenie projektu stavby. Rozhodnutie o stavebnom zámere stráca platnosť dňom straty platnosti overovacej doložky;
4. overenie projektu sa vykoná overovacou doložkou. Overovacia doložka stráca platnosť, ak sa so stavebnými prácami nezačalo do dvoch rokov odo dňa jej vydania;
5. podľa § 61 ods. 4 Stavebného zákona rozhodnutie o stavebnom zámere je záväzná aj pre právnych nástupcov účastníkov konania;
6. stavba bude ukončená do 24 mesiacov od začatia stavby. V prípade, že nie je možné z vážnych dôvodov stavbu dokončiť v určenej lehote, stavebník požiada stavebný úrad o zmenu lehoty výstavby pred jeho uplynutím s uvedením dôvodu
7. zhotovovať stavbu možno podľa § 42 stavebného zákona až po jej vytýčení geodetom v teréne, vytýčenie priestorovej polohy musí zodpovedať podmienkam vyplývajúcim z rozhodnutia o stavebnom zámere a vytyčovaciemu výkresu priestorovej polohy stavby, vytýčenie jednotlivých častí stavby sa uskutoční podľa vytyčovacích výkresov vypracovaných na základe overeného projektu stavby, o vytýčení stavby a o vyznačení polohy vytýčených bodov v teréne vyhotoví geodet protokol o vytýčení a vytýčenie zaznamenaná v stavebnom denníku;
8. stavebník musí zabezpečiť vytýčenie stavby fyzickou osobou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti a autorizačné overenie vybraných geodetických a kartografických činností autorizovaným geodetom a kartografom;
9. pri realizácii stavby je potrebné dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, najmä vyhlášku Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku a v jeho okolí, ako aj ochranu životného prostredia podľa osobitných predpisov (v súlade s § 6 ods. 3 písm. h) stavebného zákona a § 13 vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu orientáciu);
10. stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky, stavebník je povinný v zmysle § 30 ods. 3 písm. a) stavebného zákona, pred začatím stavebných prác oznámiť stavebnému úradu

- začatie uskutočňovania povolených stavebných prác a identifikačné údaje o osobe zhotoviteľa stavby;
11. stavebník je povinný v zmysle § 60 ods. 1 Stavebného zákona do 15 dní po ukončení výberového konania oznámiť stavebnému úradu obchodné meno zhotoviteľa stavby a meno a priezvisko stavbyvedúceho;
 12. stavebník zabezpečí, aby počas zhotovovania stavby sa na stavenisku nachádzala dokumentácia stavby, najmä overený projekt stavby, rozhodnutie o stavebnom zámere a stavebný denník;
 13. stavebník je povinný viesť stavebný denník a zapisovať do neho podstatné udalosti na stavbe a priebeh uskutočnenia stavebných prác;
 14. stavebník zabezpečí, aby do stavby boli zabudované len stavebné výrobky vhodné na zamýšľané použitie a spôsobom určeným výrobcom;
 15. ak sa pri stavebných prácach nájde vec, ktorá môže mať pamiatkovú hodnotu, archeologický nález alebo osobitne chránená časť prírody, stavbyvedúci je povinný postupovať podľa § 44 Stavebného zákona;
 16. stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu;
 17. stavebník po ukončení stavby podá návrh na vydanie kolaudačného osvedčenia podľa § 66 Stavebného zákona;
 18. ku kolaudačnému konaniu predložiť okrem príloh vyplývajúcich z § 66 ods. 2 Stavebného zákona aj doklady a atesty použitých materiálov, doklady o skúškach tesnosti potrubí;
 19. nahradiť (odstrániť) prípadné vzniknuté škody iným osobám počas výstavby vodnej stavby podľa občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení.

II.

Stavebník je pri uskutočňovaní stavby povinný dodržať požiadavky dotknutých orgánov uplatnené v záväzných stanoviskách, a taktiež požiadavky uplatnené vo vyjadreniach dotknutých právnických osôb.

1. Záväzné stanovisko Mesta Krupina, vydané pod č. 11806/2025 zo dňa 17.12.2025 – súhlasné stanovisko, stavba je v súlade s ÚP.
2. Vyjadrenie OÚ Krupina, OSŽP, štátna správa odpadového hospodárstva, vydané pod č. OU-KA-OSZP-2025/001082-003 zo dňa 28.10.2025 – súhlasné s podmienkami, nevyhradzuje si posúdenie projektu stavby;
Podmienky:
 - Pôvodca odpadov je povinný s nimi nakladať v súlade s § 14 ods. 1 zákona o odpadoch a v súlade s § 77 ods. 3 písm. c) a d) zákona o odpadoch.
 - Pôvodca odpadov je povinný s odpadmi vzniknutými realizáciou stavby nakladať v súlade s Vyhláškou č. 371/2015 Z. z. a Vyhláškou č. 366/2015 Z. z. o evidencnej a ohlasovacej povinnosti a Vyhláškou č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií.
 - Pri kolaudácii stavby je potrebné požiadať tunajší úrad o vyjadrenie v zmysle zákona č. o odpadoch podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 5.
3. Záväzné stanovisko OÚ Krupina, OSŽP, štátna správa ochrany prírody a krajiny, vydané pod č. OU-KA-OSZP-2025/001074-004 zo dňa 19.11.2025 – súhlasné stanovisko s podmienkami:

- Pri stavebných a výkopových prácach v blízkosti stzavby rešpektovať prípadné blízke dreviny a ich koreňový systém. Neohrozovať, nepoškodzovať alebo neníčiť chránené živočíchov alebo ich biotopy.
 - Pri vykonávaní všetkých činností postupovať tak, aby nedochádzalo k ich zbytočnému úhynu alebo k poškodeniu a ničeniu. Dodržiavať § 3 zákona o ochrane prírody a krajiny a všeobecnú ochranu rastlín a živočíchov v zmysle § 4 zákona o ochrane prírody a krajiny.
 - Z dôvodu rozrušenia pôdneho krytu pri výkopových prácach upozorňujeme na aktuálnu problematiku šírenia invázných druhov rastlín – zabezpečiť v zmysle § 7 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny ochranu prirodzeného druhového zloženia ekosystémov zahŕňajúcu reguláciu rozširovania nepôvodných druhov.
4. Stanovisko OÚ Krupina, OSŽP, štátna správa ochrany ovzdušia, vydané pod č. OU-KA-OSZP-2025/001070-002 zo dňa 29.10.2025 – súhlasné stanovisko bez pripomienok.
5. Záväzná vyjadrenie SPP – distribúcia, a.s. vydané pod č. TD/NS/0686/2025/Ve zo dňa 07.11.2025 – súhlasné vyjadrenie s podmienkami, nahrádza záväzná vyjadrenie SPP-D pre posúdenie projektu stavby;
- Podmienky:
- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP-D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby),
 - V záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne,
 - Stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby) najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, ktorý je oprávnený za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, v prípade nesplnenia tejto povinnosti môže SPP-D následne vydať negatívne záväzná vyjadrenie ku kolaudácii stavby,
 - Stavebník prác je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,
 - Stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení,
 - Stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu nízkotlakového (ďalej ako „NTL“) plynovodu a strednotlakového (ďalej ako „STL“) plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakového (ďalej ako „VTL“) plynovodu, až po predchádzajúcom vytýčení týchto plynárenských zariadení, a to ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie,
 - Pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania s plynárenským zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza, v mieste priblíženia

k plynárenskému zariadeniu) obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vrtacieho (resp. pretláčacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto záväzného vyjadrenia,

- V prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou a ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác,
- Vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané,
- Ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupu SPP-D (p. TKÁČ Peter, e-mail: peter.tkac@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
- Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie prevádzkovateľa,
- Stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu,
- Stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,
- Každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. 0950 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti, stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytyčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä 702 01, 702 02,
- Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
- Stavebník je povinný pri súbahu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,
- V zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosť a zhotoviť, zmeniť alebo odstrániť stavbu,
- V zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení zhotoviť, zmeniť alebo odstrániť stavbu,
- Toto záväzné vyjadrenie nahrádza záväzné vyjadrenie SPP-D pre posúdenie projektu stavby podľa Stavebného zákona,
- Pred vydaním návrhu na kolaudáciu stavby požadujeme predložiť žiadosť o vyjadrenie dotknutej právnickej osoby ku kolaudácii stavby, ktorej prílohou musí byť:
 - Kópia „Oznámenia o začatí prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení“, ktoré stavebník doručil SPP-D (viď. 3. odsek vyššie uvedených Všeobecných podmienok),
 - Kópia „Rozhodnutia o stavebnom zámere“, pričom na základe tejto žiadosti a predložených dokladov SPP-D vydá záväzné vyjadrenie ku kolaudácii stavby,

- SPP-D požaduje, aby pracovníci subjektov tretej strany, ktorí budú vykonávať činnosti v ochrannom pásme plynovodu boli pred zahájením prác preukázateľne preškolení v oblasti BOZP/PO/ŽP. Za účelom preškolenia kontaktujete prosím zástupcu SPP-D – p. Igora Prepelicu, č.t. 045/2424502, e-mail: igor.prepelica@spp-distribucia.sk.

6. Závazné vyjadrenie Stredoslovenskej distribučnej, a.s. vydané pod č. 202510-SP-0261-1 zo dňa 17.11.2025 – súhlasné vyjadrenie s podmienkami, **vyhradzuje si právo posúdenia projektu stavby vydaním doložky súladu;**

Podmienky:

- V predmetnej lokalite sa nachádzajú elektroenergetické zariadenia v majetku SSD, pre ktoré žiadame dodržať ustanovenia zákona 251/2012 Z. z. § 43.
- Pred začatím stavebných prác je stavebník povinný fyzicky vytýčiť trasy podzemných vedení. Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSD Vám na základe objednávky smerovanej cez aplikáciu zverejnenú na internetovej stránke www.ssd.sk (sekcia Elektronické služby) vytýči určený pracovník strediska údržby SSD v danej lokalite.
- Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy.
- Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSD musí realizátor prizvať zástupcu SSD z príslušného strediska údržby na kontrolu zariadenia, čo potvrdia buď v Zápise o vytýčení podzemného el. vedenia resp. do stavebného denníka.
- V ďalšom stupni vyjadrovania pre stavebné povolenie požadujeme doplniť do projektovej dokumentácie (PD) stavby:
 - Výkop v blízkosti stĺpov elektrického vedenia (PB) možné realizovať len vo vzdialenosti väčšej ako je 1/5 výšky PB.
 - Na ulici Jána Bottu celé EZ v majetku SSD. V PD chýba časť NN vedenia vzdušného na ulici Jána Bottu v úseku medzi Š13-Š18 po ľavej strane cesty, kde je navrhnutá trasa splaškovej kanalizácie, výkres SO 02.
 - V ďalšom stupni SSD si vyhradzuje právo posúdenia projektu stavby vydaním doložky súladu.
- Všeobecné podmienky:
- Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné vedenia tretích osôb.
- Od energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z. z. a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN (VVN vzdušné vedenie 110 kV od krajného vodiča na každú stranu 15 metrov, VN vzdušné vedenie 22 kV od krajného vodiča na každú stranu 10 metrov, VVN a VN zemné káblové vedenie a NN zemné káblové vedenie na každú stranu 1 meter). Pri NN vzdušných vedeniach požadujeme dodržať manipulačný technický priestor 1 meter od krajného vodiča na každú stranu.
- Ochranné pásmo Elektrickej stanice do 110 kV vonkajšieho vyhotovenia je 10 metrov od oplotenia alebo hranice objektu.
- Ochranné pásmo Elektrickej stanice vonkajšieho vyhotovenia 110 kV a viac je 30 metrov od oplotenia alebo hranice objektu.
- Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy.
- V prípade súbehu a križovaní zemných káblových vedení žiadame dodržať manipulačný priestor min. 1 meter na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia.
- Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSD, ako aj pri prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je navrhnuté dodržať všetky legislatívne opatrenia (vrátane ustanovení príslušných technických noriem) týkajúce sa bezpečnosti osôb, ochrany energetických zariadení a technického zhotovenia súbehov a križovaní.

- V prípade akéhokoľvek poškodenia elektroenergetického zariadenia je túto skutočnosť pôvodca povinný neodkladne oznámiť na tel. číslo 0800 159 000.
- Platnosť tohto vyjadrenia je 12 kalendárnych mesiacov od jeho vystavenia. Vyjadrenie stráca platnosť pri zmene údajov či podmienok, na základe ktorých bolo vydané (zmena aktuálneho zaťaženie a technického stavu zapojenia distribučnej sústavy v danej lokalite, vstupných údajov, súvisiacej legislatívy a pod.).

7. Záväzné vyjadrenie Orange Slovensko, a.s. vydané pod č. 3730010582 zo dňa 16.10.2025 – súhlasné vyjadrenie s podmienkami,

Všeobecné podmienky ochrany EKS:

1. V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii s EKS spoločnosti Orange Slovensko, a.s. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii s povereným zamestnancom/spoločnosťou povinný zabezpečiť:

- ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených povereným zamestnancom/spoločnosťou Orange Slovensko, a.s.
- vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia EKS. Pri projektovaní stavieb dodržiavať priestorovú normu STN 736005 a ustanovenia zákona o elektronických komunikáciách č. 451/2021 Z. z. v znení neskorších predpisov o ochrane sietí a zariadení.
- Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia EKS povereným zamestnancom/spoločnosťou Orange Slovensko, a.s..

Kontakty na povereného zamestnanca/spoločnosť Orange Slovensko, a.s.:

- Za optické vedenia:
 - MICHLOVSKÝ spol. s r.o.
 - Región východného Slovenska, mobil: +421 918 945 137, e-mail: michlovsky.ke@micjhlovsky.sk
 - Región stredného Slovenska, mobil: +421 907 748 032, mobil: +421 908 945 136, e-mail: michlovsky.bb@micjhlovsky.sk
 - Región západného Slovenska, mobil: +421 908 945130, e-mail: michlovsky.pn@micjhlovsky.sk
- Za vedenia elektrickej siete (NN a VN prípojky) MW a rádiové vedenia:
- Región východného Slovenska, e-mail: vyjadrenia_mobil_VS@orange.sk
- Región stredného Slovenska, e-mail: vyjadrenia_mobil_SS@orange.sk
- Región západného Slovenska, e-mail: vyjadrenia_mobil_ZS@orange.sk

V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner spol. Orange Slovensko, a.s.

2. Pri akýchkoľvek prácach na optickej trase, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia alebo vedenia EKS, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:

- Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení/vedení EKS priamo na povrchu terénu servisnou organizáciou spol. MICHLOVSKÝ spol. s r.o., pričom o tom bude vytvorený zápis o vytýčení trasy.
- Kontaktné údaje na účely vytýčenia:
 - MICHLOVSKÝ spol. s r.o.
 - Región východného Slovenska, mobil: +421 918 945 137, e-mail: michlovsky.ke@micjhlovsky.sk
 - Región stredného Slovenska, mobil: +421 907 748 032, mobil: +421 908 945 136, e-mail: michlovsky.bb@micjhlovsky.sk
 - Región západného Slovenska, mobil: +421 908 945130, e-mail: michlovsky.pn@micjhlovsky.sk

- Preukázateľné oboznámenie pracovníkov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou polohou zariadenia/vedenia EKS a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené.
- Upozornenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu.
- Pri krížení sietí, tesných súbehoch, pri budovaní nových komunikácií a spevnených plôch pokiaľ nedochádza k prekládke, optickú trasu mechanicky chrániť vhodnými prostriedkami, napr. žľabovaním.
- Dodržiavanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, pokiaľ sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu.
- Upozornenie pracovníkov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hľbiace stroje).
- Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti previsu, akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia. Pred záhrnom vykonať zhutnenie zeminy pod HDPE rúrami, obnoviť krytie a značenie (zákrytové dosky, fólia, markery).
- Nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k EKS.
- Súhlas servisnej organizácie spol. MICHLOVSKÝ spol. s r.o. pri zmene nivelety nad trasou EKS.
- Bezodkladné oznámenie každého poškodenia EKS nasledovne:

Za optické vedenia:

MICHLOVSKÝ spol. s r.o. – mobil: +421 907 721 378, telefón: +421 33 77 32032

- Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Orange Slovensko, a.s. nezodpovedá za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez jej vedomia).
 - Pred opätovným záhrnom obnažených miest EKS prizvať zástupcu servisnej organizácie spol. MICHLOVSKÝ spol. s r.o. ku kontrole, kde bude urobený zápis o nepoškodení trasy (ak nedošlo k poškodeniu trasy) a kontrole dodržania podmienok vyjadrenia.
 - Žiadame dodržať v plnom rozsahu platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení.
 - Mechanická ochrana a prekládka budú zrealizované v plnej výške na náklady investora. Realizáciu prekládky EKS vykoná na základe územného rozhodnutia a zmluvy o preložke uzavretej so spoločnosťou Orange Slovensko, a.s. ňou poverená servisná organizácia. Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme optickej trasy oznámiť správcovi EKS.
 - **UPOZORNENIE:** V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov, je to možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca servisnej organizácie spol. MICHLOVSKÝ spol. s r.o. V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.
 - Nedodržiavanie podmienok ochrany verejnoprospešného zariadenia EKS je porušením právnej povinnosti podľa § 23 zákona č. 452/2021 Z. z. a trestného zákona.
 - Vytýčenie EKS vykoná spoločnosť MICHLOVSKÝ spol. s r.o. na základe objednávky do 3 týždňov od jej doručenia. Na objednávke uveďte číslo vyjadrenia o existencii EKS.
3. Pri akýchkoľvek prácach, kde dôjde ku styku s elektrickými prípojkami, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia alebo vedenia EKS, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:

- Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy prípojok na povrchu terénu v spolupráci s určeným dodávateľom , ktorý bude súčinný s Orange Slovensko a.s., pričom o tom bude vytvorený zápis o vytýčení trasy.
 - Konkrétne údaje na účely vytýčenia:
 - Región východného Slovenska, E-mail: vyjadrenia_mobil_VS@orange.sk
 - Región stredného Slovenska, E-mail: vyjadrenia_mobil_SS@orange.sk
 - Región západného Slovensky, E-mail: vyjadrenia_mobil_ZS@orange.sk
 - Preukázateľné oboznámenie pracovníkov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou prípojok a tiež s podmienkami , ktoré boli na ich ochranu stanovené.
 - Upozornenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia prípojok od vyznačenej polohy na povrchu terénu.
 - Pri krížení sietí, tesných súbehoch, pri budovaní nových komunikácií a spevnených plôch pokiaľ nedochádza k prekládke, trasu elektrickej prípojky mechanicky chrániť.
 - Dodržiavanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, pokiaľ sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu.
 - Upozornenie pracovníkov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje).
 - Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti previsu, akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia.
 - Pred záhrnom vykonať zhutnenie zeminy pod elektrickými prípojkami, obnoviť krytie a značenie (zákrytové dosky, fólia).
 - Nad trasou elektrickej prípojky dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení , ktoré by znemožňovali prístup k EKS.
 - Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne kontakty podľa príslušného regiónu:
 - Región východného Slovenska, mobil: +421 918 722 270, Email: erisuposk@orange.sk
 - Región stredného Slovenska, mobil: +421 905 538 079, Email: erisuposk@orange.sk
 - Región západného Slovenska, mobil: +421 918 722 261, Email: erisuposk@orange.sk
 - Pred opätovným záhrnom obnažených miest EKS prizvať zástupcu servisnej organizácie ku kontrole, kde bude urobený zápis o nepoškodení trasy (ak nedošlo k poškodeniu trasy) a kontrole dodržiavania podmienok vyjadrenia.
 - Žiadame dodržať v plnom rozsahu platné predpisy podľa STN 73 6005 vrátane ochranných pásiem pre priestorovú úpravu vedení.
 - Mechanická ochrana a prekládky budú zrealizované v plnej výške na náklady investora. Realizáciu prekládky EKS vykoná na základe územného rozhodnutia a zmluvy o preložke uzavretej so spoločnosťou Orange Slovensko, a.s. ňou poverená servisná organizácia. Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme elektrickej prípojky oznámiť správcovi EKS resp. ním poverenej servisnej organizácii.
4. Pri akýchkoľvek prácach, kde dôjde ku kríženiu MW a rádiových vedení, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené poskytované služby, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:
- Pred začatím prác kontaktovať správcu EKS s projektovou dokumentáciou resp. zámerom:

- Región východného Slovenska, E-mail: vyjadrenia_mobil_VS@orange.sk
 - Región stredného Slovenska, E-mail: vyjadrenia_mobil_SS@orange.sk
 - Región západného Slovensky, E-mail: vyjadrenia_mobil_ZS@orange.sk
- Pre zabezpečenie súhlasu k výstavbe bude nutná dohoda o súčinnosti, prekládke (Dohoda o preložke telekomunikačného vedenia) resp. umiestnení technologických zariadení pre zabezpečenie kontinuity poskytovania služieb.
 - Ochranné opatrenia a prekládky budú zrealizované v plnej výške na náklady investora.
 - UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca servisnej organizácie.
V káblvej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.
 - Nedodržovanie podmienok ochrany verejnoprospešného zariadenia EKS je porušením právnej povinnosti podľa § 23 zákona č. 452/2021 Z. z. a Trestného zákona.
 - Vytýčenie EKS vykoná servisná spoločnosť na základe dohody so žiadateľom do 3 týždňov od jej doručenia.

8. Záväzná vyjadrenie Slovak Telekom, a.s. vydané pod č. 6612600368 zo dňa 07.01.2026 – súhlasné vyjadrenie s podmienkami;

Dodržať Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou stanoviska. Zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné:

- a) - Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 23 zákona č. 452/2021 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 108 zákona č. 452/2024 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
- b) - Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti (25.07.2024) uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo k žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu c).
- c) – Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: marian.majtan@telekom.sk, 045/6790942.
- d) – V zmysle § 21ods. 11 zákona č. 452/2021 o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
- e) – zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 24 zákona č. 452/2021 Z. z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.
- f) – upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI Slovakia, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.
- g) - V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie na nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.

h) – Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinnosti podľa § 23 zákona č. 452/2024 z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

i) – V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.

Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napríklad rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.

j) – vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. na základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke:

<https://www.telekom.sk/vyjadenia>

vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.

UPOZORNENIE: o vytýčenie nie je potrebné požiadať, ak sa v záujmovom území žiadateľa nachádzajú len stĺpy (podľa priloženého situačného výkresu).

k) – stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.

l) – Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s..

m) – Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát v elektronickej forme nezabavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

Všeobecné podmienky ochrany SEK:

I) V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a.s. povinný zabezpečiť:

– Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom, a.s..

– Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia.

– Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia.

– V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner:

Štefan Ratkovský, ratkovsky@zyry.sk, 0915811596

UPOZORNENIE: v káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.

II) Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:

- Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu.

- Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorý budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené.
- Upozorňujeme zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu.
- Upozorňujeme zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje).
- Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia.
- Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním).
- Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 12129.
- Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia).
- UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.

III) Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.

9. Záväzná stanovisko Ministerstva vnútra SR, Centrum podpory Banská Bystrica, Odd. telekomunikácií a informatiky, vydané pod č. 0033032/2025 zo dňa 17.10.2025 – súhlasné stanovisko, bez pripomienok.
10. Záväzná stanovisko Ministerstva obrany SR, Sekcia majetku a infraštruktúry, vydané pod č. SEMai-EL13/2-11-2534/2025 zo dňa 27.10.2025 – súhlasné stanovisko, nahrádza posúdenie nasledujúcich stupňov dokumentácie.
11. Záväzná stanovisko spoločnosti CETIN Networks, s.r.o., zo dňa 24.10.2025 – súhlasné stanovisko, bez pripomienok.
12. Záväzná stanovisko Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p., vydané pod č. SVP 60/2025/116-3202 zo dňa 23.10.2025 – súhlasné stanovisko, s podmienkami:
 Podmienky:
 - Počas povodňových prietokov môže dochádzať k zaplavovaniu priľahlého územia, a tým aj objektov v ňom situovaných. V tejto súvislosti upozorňujeme, že SVP, š.p., nebude zodpovedať za škody spôsobené účinkami vôd, splavenín a ľadu, ako i škody vzniknuté pri mimoriadnych udalostiach v zmysle § 49 ods. 5 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách. Šachty na splaškovej kanalizácii je potrebné vhodným spôsobom zabezpečiť proti prípadnému zaplaveniu, resp. vyplaveniu ich obsahu do okolia a do povrchových vôd.
 - Ako správca vodného toku Krupinica si uplatňujeme právo prístupu k vodnému toku za účelom realizácie opráv a údržieb a vykonávania povodňových zabezpečovacích prác.
 - Začatie a ukončenie všetkých stavebných prác na ulici Jána Bottu žiadame oznámiť zástupcovi SVP š. p. Povodie Hrona, odštepny závod, Banská Bystrica, Prevádzkové stredisko dolný Ipeľ Šahy: peter.vician@svp.sk; 0910 890 614. po ukončení stavebných prác žiadame prípadne porušené pobrežné pozemky vodného toku Krupinica bezodkladne uviesť do pôvodného stavu na náklady stavebníka.

- Prevádzkovateľ podzemného vedenia sa zaväzuje, že v prípade požiadavky o správcu vodného toku, bezplatne vytýči podzemné vedenie, pre potreby správcu vodného toku za účelom vykonávania údržbárskych prác, ako aj realizáciu prípadných protipovodňových opatrení na vodnom toku Krupinica.
- Počas výstavby je neprípustné uskladňovať stavebný ani iný materiál do koryta vodného toku, na pobrežných pozemkoch a ani v blízkosti vodného toku, okrem materiálu použitého na prípadnú úpravu pobrežných pozemkov.
- Je potrebné zabezpečiť, aby počas realizácie stavby nebola ohrozená kvalita povrchových a podzemných vôd, dbať o ochranu vôd a zdržať sa činností, ktoré môžu negatívne ovplyvniť prirodzený režim vôd vo vodných tokoch, znečistiť vodu alebo inak ohroziť jej kvalitu.
- V prípade akýchkoľvek zmien, ktoré sa vyskytnú počas prejednávania projektového zámeru a budú mať vplyv na teraz predložené technické riešenie, bude potrebné toto zmenené riešenie opätovne prerokovať a odsúhlasiť so správcom vodných tokov SVP, š.p., Povodie Hrona, odštepny závod Banská Bystrica.

13. Záväzné vyjadrenie Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., vydané pod č. 9501/2025-102-043 zo dňa 09.12.2025 – súhlasné stanovisko, s podmienkami.

Podmienky:

- Pri realizácii stavby je potrebné dodržať ochranné pásma v zmysle § 19 zákona 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a ustanovenia STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia.
- Preložku verejného vodovodu žiadame za účelom zabezpečenia jednotného technického a konštrukčného riešenia výstavby vodohospodárskych stavieb v oblasti pôsobnosti StVS, a.s. Banská bystrica navrhnúť a realizovať v zmysle „Technických štandardov pre siete verejných vodovodov a verejných kanalizácií“, zverejnených na www.stvs.sk – Investičné projekty.
- V zmysle § 35 zákona 25/2025 stavebný zákon projektant zodpovedá za správnosť a úplnosť vypracovania dokumentácie. Zároveň zodpovedá za jeho realizovateľnosť.
- Pred vydaním povolenia na realizáciu stavby žiadame doriešiť majetkoprávne vzťahy „Zmluvu o podmienkach realizácie, odovzdania a prevzatí preložky verejného vodovodu“. Návrh na uzatvorenie zmluvy podá investor stavby (odbor právnych služieb a obstarávania, StVS, a.s. Banská Bystrica).
- Vzhľadom na existenciu „Zmluvy o nájme vodárenskej a kanalizačnej infraštruktúry a o prevádzkovaní a poskytovaní služieb súvisiacich s nájmom a prevádzkou vodárenskej a kanalizačnej infraštruktúry“, ktorá je uzatvorená medzi našou spoločnosťou (vlastníkom) a Stredoslovenskou vodárenskou prevádzkovou spoločnosťou, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská bystrica(Prevádzkovateľom), je Prevádzkovateľ oprávnený vykonávať práva, dávať potrebné súhlasy a vyjadrenia ku ktorým je inak oprávnený Vlastník v súvislosti s prevádzkou Infraštruktúry.

V zmysle vyššie uvedeného k existencii vodovodnej a kanalizačnej infraštruktúry a jej ochrane ako aj z hľadiska bilancie dodávky pitnej vody z verejnej siete a množstva odvedenej odpadovej vody do verejnej kanalizácie sa vyjadruje výlučne jej Prevádzkovateľ. Dokumentáciu žiadame predložiť aj Prevádzkovateľovi infraštruktúry v našom majetku StVPS, a.s., Partizánska cesta 5, 974 00 Banská bystrica. Všetky oprávnené požiadavky vyplývajúce z ich vyjadrenia žiadame rešpektovať v plnom rozsahu.

14. Záväzné vyjadrenie Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., vydané pod č. 9501/2025-102-043 zo dňa 09.12.2025 – súhlasné stanovisko, s podmienkami.

Podmienky:

K technickému riešeniu stavby:

- Splaškovú kanalizáciu žiadame navrhnuť z rúr hladkých, s plnostennou neštruktúrovanou stenou minimálnej kruhovej tuhosti potrubia SN10. v prípade potrubia z PVC-U musí byť toto potrubie vyrobené podľa STN EN 1410. v prípade potrubia z PP musí byť toto potrubie vyrobené podľa STN EN 1852. taktiež odbočenia a kanalizačné prípojky je potrebné navrhnuť s potrubí totožnej kruhovej tuhosti ako potrubie verejnej kanalizácie. Prieskumom TV kamerou na náklady zhotoviteľa musí byť preukázané dodržanie limitov deformácie potrubia a dodržanie sklonov potrubia. Limity pre ovalitnú deformáciu potrubia: - Krátkodobá ovalitná deformácia – meraná do troch mesiacov po zasypaní potrubia – max. 3,0 %.; - Dlhodobá ovalitná deformácia – meraná pred ukončením záručnej doby (60 mesiacov) – max. 6,0 %.
- Navrhované kanalizačné potrubia žiadame napojiť do dna navrhovaných, resp. existujúcich kanalizačných šácht cca 20 cm nad dnom.
- Podmienky ochrany existujúcich inžinierskych sietí a vodárenských objektov a zariadení v prevádzke StVPS, a.s. v záujmovom území stavby:
V predmetnej lokalite sa nachádzajú verejné vodovody a verejné kanalizácie v prevádzkovaní StVPS, a.s. Závod 06 Zvolen, ktoré sú zakreslené v priložených situáciách. Verejný vodovod a verejná kanalizácia sú vo vlastníctve StVS, a.s. Banská Bystrica. Vytýčenie vodovodu vykoná prevádzka vodovodov Krupina (p. Stankovič č. tel. 0907 855 003), vytýčenie kanalizácie vykoná prevádzka kanalizácií Zvolen (p. kukučka č. tel. 048/4327 914) na základe Vašej objednávky, podanej na Zákazníckom centre Zvolen. Ak nie je možné vytýčenie potrubia prístrojovou technikou pre určenie trasy a hĺbky potrubia je potrebné vykopať sondy. Pred začatím realizácie sond musí žiadateľ predložiť vyjadrenia ostatných správcov sietí, resp. aj rozkopávkové povolenie.
- pri umiestení stavebných objektov a realizácii prác žiadame dodržať pásmo ochrany zákona č. 442/2002 Z. z. nasledovne: -1,80 m vo vodorovnej vzdialenosti od osi potrubia po oboch stranách pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii do priemeru 500 mm vrátane; - 3,0 m vo vodorovnej vzdialenosti od osi potrubia po oboch stranách pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii nad priemer 500 mm.
- V pásme ochrany verejného vodovodu a verejnej kanalizácie je v zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. zakázané:
 - vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby, konštrukcie, alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu (kanalizácii), alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav;
 - vysádzať stromy;
 - umiestňovať skládky;
 - vykonávať terénne úpravy.
- Pri križovaní a súbehu vodovodného potrubia s inžinierskymi sieťami rešpektovať vzdialenosti všetkých navrhovaných podzemných vedení v súlade s STN 73 6005 „Priestorová úprava vedení technického vybavenia“.
- V zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. v prípade zásahov do terénu , vrátane zásahov do podzemných komunikácií alebo iných stavieb v pásme ochrany verejného vodovodu a kanalizácie, je stavebník povinný na svoje náklady bezodkladne prispôbiť novej úrovni povrchu všetky zariadenia a príslušenstvo verejného vodovodu a verejnej kanalizácie majúce vzťah k terénu, k pozemnej komunikácii alebo inej stavbe. Tieto práce môže vykonávať iba so súhlasom vlastníka verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, prípadne prevádzkovateľa.
- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je zhotoviteľ povinný požiadať StVPS, a.s. o presné vytýčenie existujúcich potrubí verejného vodovodu / verejnej kanalizácie, ktoré musia byť vytýčené priestorovo a výškovo a to osobitne v každom mieste, kde bude dochádzať ku križovaniu s existujúcimi potrubiami verejného vodovodu / verejnej kanalizácie.

- Požadujeme prizvať zástupcu StVPS, a.s. na kontrolu prác v ochrannom pásme verejného vodovodu, resp. verejnej kanalizácie ktoré budú výstavbou zakryté (križovanie, súbeh) a závery z kontroly zaznamenať do stavebného denníka.
- V prípade zakrytia našich zariadení pred vykonaním kontroly, je stavebník povinný na požiadanie zástupcu StVPS, a.s. na vlastné náklady opätovne odkryť predmetné časti verejného vodovodu, resp. verejnej kanalizácie.
- V prípade poškodenia zariadení a sietí v prevádzke StVPS, a.s. počas realizácie stavby zabezpečí stavebník na svoje náklady ich opravu výhradne u StVPS, a.s.
- V prípade nedodržania podmienok uvedených v tomto vyjadrení, nebude stavebníkovi poskytnuté súhlasné porealizačné vyjadrenie našej spoločnosti, ktoré požadujeme predložiť príslušnému stavebnému úradu ku kolaudácii stavby.
- Podmienky realizácie stavby:
- Požadujeme zabezpečiť priamu účasť zástupcov našej spoločnosti (StVPS, a.s., Závod 06 Zvolen) pri realizácii, kolaudácii a preberaní stavby.
- Požadujeme vopred písomne oznámiť prevádzkovateľovi vodovodu a kanalizácie (StVPS, a.s. Závod 06 Zvolen) začatie prác.
- Požadujeme prizvať prevádzkovateľa vodovodu a kanalizácie na prevzatie prác výstavbou zakrytých a ďalších prác v rámci realizácie stavby.
- Pred vydaním stavebného povolenia požadujeme uzatvoriť „Zmluvu o podmienkach realizácie, odovzdania a prevzatia objektu vyvolanej investície“, v rámci ktorej budú upravené aj podmienky zriadenia vecného bremena ku všetkým pozemkom, na ktorých bude preložka umiestnená.
- Plánovanú odstávku verejného vodovodu v súvislosti s realizáciou preložky vodovodu a postup prác v súvislosti s pripojením dohodnúť so zástupcom prevádzky vodovodov Krupina p. Stankovičom č. tel. 0907 855 003 (uzatvorenie dohody o cene za pripojenie).
- Zmluvné a obchodno-technické podmienky:
- Zmluva o budúcej zmluve o prevádzkovaní diela musí byť uzatvorená pred vydaním stavebného povolenia na dielo.
- Požadujeme pred vydaním stavebného povolenia uzatvoriť so StVP, a.s. zmluvu podľa § 16 odsek 5 zákona č. 442/2002 Z. z. o úprave práv vlastníkov prevádzkovo súvisiacich verejných kanalizácií.
- Po ukončení stavebných prác a pred kolaudáciou stavby požadujeme zvolať samostatné preberacie konanie za účasti zástupcov dodávateľa stavby, vlastníka vodohospodárskej infraštruktúry (investora) a zástupcov našej spoločnosti.
- K uzatvoreniu zmluvy o prevádzkovaní s našou spoločnosťou / k prevzatíu stavby do nájmu našou spoločnosťou požadujeme predložiť dokumentáciu stavby v nasledovnom rozsahu:
 - 2 x územné rozhodnutia s vyznačenou právoplatnosťou (úradne overené kópie);
 - 2 x stavebné povolenie s vyznačenou právoplatnosťou (úradne overené kópie);
 - 2 x kolaudačné rozhodnutie (po kolaudácii stavby) s vyznačenou právoplatnosťou (úradne overené kópie);
 - 2 x projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby potvrdenú zhotoviteľom diela + 1 x USB;
 - vyjadrenie oddelenia GIS StVPS, a.s. ku geodetickému zameraniu skutočného vyhotovenia stavby(vyjadrenie oddelenia GIS získate na emailovej adresa gis-import@stvps.sk;
 - 2 x dokumentáciu geodetického zamerania skutočného vyhotovenia stavby + 1x USB (geodetické zameranie v súboroch dng. Alebo dwg. A súbor excel so súradnicami);
 - 2 x prevádzkový poriadok stavby spracovaný v zmysle vyhlášky č. 55/2004 + 1 x USB;
 - 2 x plán obnovy verejnej kanalizácie;

- 2 x zápisy o vykonaných skúškach vodotesnosti kanalizácie, objektov, vykonaní preplachu potrubia;
- doklady osvedčujúce kvalitu použitých materiálov a dodávok t.j. atesty, certifikáty, protokoly, prehlásenia výrobcov, resp. predajcov, o zhode;
- fotodokumentáciu realizovaných stavebných prác;
- zápisnicu z odovzdávacieho a preberacieho konania stavby medzi investorom a zhotoviteľom stavby s uvedením termínov záručnej doby jednotlivých stavebných objektov a prevádzkových súborov;
- doklady o odstránení prípadných väd a nedorobkov uvedených v zápisnici z odovzdávacieho a preberacieho konania;
- doklady o zriadení časovo neobmedzeného práva vecného bremena ku všetkým dotknutým pozemkom, na ktorých sa podľa skutočného stavu zameraného geometrickým plánom stavba nachádza (upozorňujeme, že vecné bremeno sa týka aj ochranného pásma VV / VK a prislúchajúcich zariadení v zmysle Zákona č. 442/2002 Z. z. a všetkých parciel, ktoré do ochranného pásma VV / VK zasahujú);

15. Záväzné stanovisko OÚ Zvolen, Pozemkového a lesného odboru, Pozemkového oddelenia, vydané pod č. OU-ZV-PLO1-2026/006365-002 zo dňa 06.02.2026 – súhlasné stanovisko, s podmienkami.

Podmienky:

- Navrhovaný zámer na poľnohospodárskej pôde bude možné realizovať len na základe vydaného stanoviska k použitiu poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky zámer na čas kratší ako jeden rok vrátane uvedenia poľnohospodárskej pôdy (ďalej len „PP“) do pôvodného stavu v zmysle § 18 zákona.
- Navrhovaný zámer na PP bude možné zrealizovať na základe aj stanoviska tunajšieho úradu k pripravovanému zámeru na PP pre osadenie betónových kanalizačných šacht v zmysle § 17 ods. 3 zákona.
- Zabezpečiť základnú starostlivosť o PP, na ktorú bolo vydané toto vyjadrenie až do doby realizácie stavby najmä pred zaburinením pozemku.
- Uvedený záber PP nie je v rozpore so zásadami ochrany PP pri nepoľnohospodárskom použití podľa § 12 zákona.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

Námietky neboli vo vodoprávnom konaní uplatnené, podmienky a pripomienky boli zahrnuté do podmienok uskutočnenia stavby.

O d ô v o d n e n i e:

Okresný úrad Krupina, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný špeciálny stavebný úrad (ďalej len „tunajší úrad“) oznámením zo dňa 23.04.2026 pod číslom OU-KA-OSZP-2026/000687-003, oznámil všetkým účastníkom konania, dotknutým orgánom a dotknutým právnickým osobám začatie konania o stavebnom zámere, a pretože stavebnému úradu boli dobre známe pomery staveniska, žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby a zo správy o prerokovaní stavebného zámeru vyplývalo, že v rámci vyhodnocovania podmienok a požiadaviek zo záväzných stanovísk dotknutých orgánov a záväzných vyjadrení dotknutých právnických osôb predložené podmienky a požiadavky boli súladné, upustil od ústneho pojednávania. Oznámenie bolo vydané formou verejnej vyhlášky. Zároveň tunajší úrad upozornil účastníkov konania, dotknuté orgány a dotknuté právnické osoby, že svoje návrhy, pripomienky a námietky môžu uplatniť najneskôr 8 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia. V zákonom stanovenej lehote námietky účastníkov konania neboli uplatnené.

Predložený stavebný zámer týkajúci sa dobudovania splaškových kanalizácií na uliciach Zvolenská cesta, Jána Bottu, Nad Kotlom v k. ú. Krupina, je v súlade s územným plánom mesta Krupina. K vydaniu rozhodnutia o stavebnom zámere boli doložené všetky doklady potrebné pre komplexné posúdenie stavebného zámeru. Tunajší úrad posúdil žiadosť podľa § 57 Stavebného zákona a zistil, že podľa správy o prerokovaní stavebného zámeru sú uplatnené záväzné stanoviská dotknutých orgánov a záväzné vyjadrenia dotknutých právnických osôb, pripomienky a námietky účastníkov konania neboli uplatnené, stavebný zámer vypracoval projektant – odborne spôsobilá osoba na vypracovanie projektovej dokumentácie, a správu o prerokovaní stavebného zámeru vypracoval žiadateľ- StVS-servising, s.r.o.. Zároveň uvádzame, že stavebník v zmysle ustanovenia § 29 ods. 2 písm. d) Stavebného zákona nemusí preukázať práva podľa odseku 1 § 29 Stavebného zákona, ak ide o stavbu siete technického vybavenia územia (podľa §4 ods. 2 Stavebného zákona), ktoré funkčne ani svojou konštrukciou nesúvisia so stavbami na pozemku ani s prevádzkou na ňom a ktoré ani inak nemôžu ovplyvniť využitie pozemku na účel, ktorému je určený. Umiestnením, uskutočnením a budúcim užívaním stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené, či ohrozené záujmy účastníkov konania.

Rozhodnutie o stavebnom zámere nie je dokladom na samotnú realizáciu stavby. Stavebník môže začať s realizáciou stavby až po doručení overeného projektu stavby.

Na základe vyššie uvedeného tunajší úrad rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Podľa § 4 ods. 1 písm. s) Zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch je obec oslobodená od správnych poplatkov.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu má účastník konania právo podať odvolanie v zmysle § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, v lehote do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia, podaním na Okresnom úrade Krupina, odbore starostlivosti o životné prostredie, ČSA 2190/3, 963 01 Krupina. Rozhodnutie je možné preskúmať súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.



Ing. Milan Blaško
vedúci odboru

Toto rozhodnutie má podľa § 73 vodného zákona povahu verejnej vyhlášky. V zmysle § 26 ods. 2 správneho poriadku doručenie verejnou vyhláškou sa vykoná tak, že sa písomnosť vyvesí po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Okresný úrad Krupina, Odbor starostlivosti o životné prostredie žiada mesto Krupina aby predmetnú verejnú vyhlášku zverejnila po dobu 15 dní na úradnej tabuli a súčasne iným spôsobom v mieste obvyklým v zmysle § 26 ods. 2 správneho poriadku. Po uplynutí lehoty určenej na zverejňovanie, žiadame túto vyhlášku zaslať späť s vyznačením dátumu jej zverejnenia (vyvesenia/zvesenia).

VYVESENÉ: pečiatka, dátum, podpis

ZVESENÉ: pečiatka, dátum, podpis

Doručuje sa účastníkom konania VEREJNOU VYHLÁŠKOU:

1. Stavebník, vlastník stavby a vlastníci pozemkov, na ktorých je stavba zrealizovaná – parcelné čísla pozemkov sú uvedené v texte rozhodnutia
2. Osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich vrátane susediacich pozemkov a stavieb, ak ich vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom a stavbám môžu byť zmenou stavby priamo dotknuté podľa parcelných čísel na ktorých je stavba realizovaná, ktoré sú uvedené v texte rozhodnutia

Doručuje sa účastníkom konania a dotknutým orgánom:

1. Mesto Krupina, Svätotrojičné námestie 4/4, 963 01 Krupina
2. StVS - servising, s.r.o., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
3. Okresný úrad Krupina, OSŽP, OH, Čsl. armády 2190, 963 01 Krupina
4. Okresný úrad Krupina, OSŽP, OPK, Čsl. armády 2190, 963 01 Krupina
5. Okresný úrad Krupina, OSŽP, OO, Čsl. armády 2190, 963 01 Krupina
6. Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Banská Bystrica, Odd. telekomunikácií a informatiky, Ul. 9. mája 1, 97486 Banská Bystrica
7. Ministerstvo obrany SR, Sekcia majetku a infraštruktúry, Námestie generála Viesta 2, 832 47 Bratislava
8. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica
9. Okresný úrad Zvolen, pozemky a lesy, Študentská 2084/12, 961 08 Zvolen

Doručuje sa dotknutým právnickým osobám:

1. SPP-Distribúcia, a.s., Plátenická 2, 821 09 Bratislava
2. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
3. Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
4. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
5. CETIN Networks, s.r.o., Pribinova 40, 811 09 Bratislava
6. StVPS a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
7. StVS a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica

